



**2015 m. vasario mėn.  
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys  
(Naftos pirminio perdūrimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	kietos dalelės mg/Nm <sup>3</sup>
<b>ribinė vertė, mg/Nm<sup>3</sup></b>	400	369	1000*	49
2015.02.01 00:00	3,36	162,84	26,69	5,25
2015.02.02 00:00	2,96	162,28	25,69	4,83
2015.02.03 00:00	3,61	156,27	21,24	4,84
2015.02.04 00:00	4,83	150,01	29,39	7,38
2015.02.05 00:00	4,89	155,59	38,11	9,20
2015.02.06 00:00	5,88	148,03	53,91	18,45
2015.02.07 00:00	4,53	159,53	50,78	9,88
2015.02.08 00:00	5,89	159,05	29,53	9,99
2015.02.09 00:00	4,14	168,00	34,62	9,73
2015.02.10 00:00	3,63	166,62	36,26	5,79
2015.02.11 00:00	4,43	161,49	35,28	6,83
2015.02.12 00:00	3,92	157,20	28,81	6,62
2015.02.13 00:00	4,22	158,55	38,67	7,46
2015.02.14 00:00	4,67	163,28	49,81	9,26
2015.02.15 00:00	5,02	160,49	49,12	10,09
2015.02.16 00:00	5,06	168,01	36,38	11,67
2015.02.17 00:00	4,46	160,71	45,58	13,29
2015.02.18 00:00	3,98	162,14	48,59	12,08
2015.02.19 00:00	5,09	152,09	42,14	17,34
2015.02.20 00:00	4,99	153,89	44,67	14,55
2015.02.21 00:00	5,08	155,93	41,14	12,10
2015.02.22 00:00	4,15	164,53	42,01	9,82
2015.02.23 00:00	4,39	165,41	52,48	9,81
2015.02.24 00:00	3,36	173,33	48,14	8,70
2015.02.25 00:00	2,95	181,26	55,05	8,37
2015.02.26 00:00	3,89	178,68	60,52	9,41
2015.02.27 00:00	3,12	171,86	58,69	7,19
2015.02.28 00:00	2,79	172,75	34,04	6,88
min.	2,80	148,00	21,20	4,80
maks.	5,90	181,30	60,50	18,40
vid.	4,30	162,60	41,40	9,50
emisija	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
	205	7849	1998	458

\* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100\_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Vasario mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO<sub>2</sub>, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2015 m. vasario mėn.  
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys  
(Naftos pirminio perdūrimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	kietos dalelės mg/Nm <sup>3</sup>
<b>ribinė vertė, mg/Nm<sup>3</sup></b>	400	369	1000*	49
2015.02.01 00:00	0,88	164,97	52,78	2,83
2015.02.02 00:00	0,61	169,04	39,95	2,39
2015.02.03 00:00	0,04	158,38	26,48	2,42
2015.02.04 00:00	0,00	154,25	14,44	2,48
2015.02.05 00:00	0,00	151,53	28,09	2,50
2015.02.06 00:00	0,08	150,29	26,34	2,18
2015.02.07 00:00	1,10	168,24	58,54	3,03
2015.02.08 00:00	0,88	176,74	47,17	2,97
2015.02.09 00:00	0,63	165,66	39,31	2,26
2015.02.10 00:00	1,07	155,72	53,18	3,01
2015.02.11 00:00	1,10	151,97	43,85	2,03
2015.02.12 00:00	1,44	151,03	62,62	2,22
2015.02.13 00:00	0,86	147,24	56,00	2,55
2015.02.14 00:00	0,32	142,20	47,77	2,04
2015.02.15 00:00	0,01	136,99	43,69	2,48
2015.02.16 00:00	0,02	134,97	9,69	1,83
2015.02.17 00:00	0,01	145,70	15,66	2,37
2015.02.18 00:00	0,65	147,99	44,21	2,34
2015.02.19 00:00	1,24	146,92	66,17	2,50
2015.02.20 00:00	1,28	146,54	68,24	2,74
2015.02.21 00:00	1,32	148,23	69,49	2,84
2015.02.22 00:00	0,96	150,26	63,62	2,47
2015.02.23 00:00	1,19	163,72	69,77	2,64
2015.02.24 00:00	1,52	159,18	76,19	2,42
2015.02.25 00:00	1,33	159,06	76,68	2,65
2015.02.26 00:00	0,19	153,97	74,35	3,02
2015.02.27 00:00	0,02	149,08	71,76	2,93
2015.02.28 00:00	0,23	150,26	70,85	2,48
min.	0,00	135,00	9,70	1,80
maks.	1,50	176,70	76,70	3,00
vid.	0,70	153,60	50,60	2,50
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	153	34637	11418	569

\* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100\_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Vasario mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO<sub>2</sub>, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2015 m. vasario mėn.  
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100\_1 duomenys  
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	kietos dalelės mg/Nm <sup>3</sup>
<b>ribinė vertė, mg/Nm<sup>3</sup></b>	400	369	1000*	49
2015.02.01 00:00	131,98	111,50	0,00	11,04
2015.02.02 00:00	136,69	122,03	0,00	27,70
2015.02.03 00:00	139,79	127,13	0,00	34,39
2015.02.04 00:00	144,28	125,84	0,00	40,20
2015.02.05 00:00	121,84	126,66	0,00	25,31
2015.02.06 00:00	60,35	129,71	0,00	23,44
2015.02.07 00:00	71,57	107,66	0,00	18,79
2015.02.08 00:00	40,73	142,73	0,00	18,18
2015.02.09 00:00	97,87	135,64	0,00	6,35
2015.02.10 00:00	123,38	130,21	0,00	13,16
2015.02.11 00:00	111,75	128,20	0,00	16,88
2015.02.12 00:00	138,99	132,95	0,00	22,05
2015.02.13 00:00	132,34	139,58	0,00	11,88
2015.02.14 00:00	100,77	140,21	0,00	0,10
2015.02.15 00:00	131,10	146,71	0,00	0,76
2015.02.16 00:00	178,23	148,02	0,00	0,00
2015.02.17 00:00	193,24	157,46	0,00	0,00
2015.02.18 00:00	198,11	154,68	3,04	0,00
2015.02.19 00:00	214,79	151,18	4,00	0,00
2015.02.20 00:00	228,97	146,61	3,04	9,26
2015.02.21 00:00	178,65	135,30	0,00	22,11
2015.02.22 00:00	190,80	141,05	15,02	30,52
2015.02.23 00:00	96,86	116,19	0,00	50,50
2015.02.24 00:00	73,79	117,02	0,00	39,92
2015.02.25 00:00	115,59	123,78	0,00	24,18
2015.02.26 00:00	97,45	133,38	0,00	29,60
2015.02.27 00:00	105,72	138,58	0,00	28,42
2015.02.28 00:00	103,68	136,35	0,20	10,55
min.	40,70	107,70	0,00	0,00
maks.	229,00	157,50	15,00	50,40
vid.	131,60	134,10	0,90	18,40
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	12162	12272	82	1708

\* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100\_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Vasario mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO<sub>2</sub>, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Vasario 23 d. kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 23 ir 24 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 45,26 mg/Nm<sup>3</sup> ir neviršijo 110 proc. ribinės vertės (53,9 mg/Nm<sup>3</sup>).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2015 m. vasario mėn.  
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys  
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	kietos dalelės mg/Nm <sup>3</sup>
<b>ribinė vertė, mg/Nm<sup>3</sup></b>	400	450	1000*	100
2015.02.01 00:00	43,36	226,66	1597,06	28,08
2015.02.02 00:00	27,79	275,85	1580,01	33,87
2015.02.03 00:00	24,97	273,74	1620,71	34,47
2015.02.04 00:00	22,91	380,10	2236,63	61,26
2015.02.05 00:00	24,83	363,21	2044,47	52,24
2015.02.06 00:00	23,72	335,85	2013,76	76,96
2015.02.07 00:00	35,63	237,87	1810,13	81,47
2015.02.08 00:00	20,86	260,39	1871,64	80,49
2015.02.09 00:00	39,44	309,52	2018,89	68,10
2015.02.10 00:00	39,11	290,09	2002,56	87,42
2015.02.11 00:00	38,09	298,04	2250,36	103,71
2015.02.12 00:00	47,59	308,24	2131,67	82,66
2015.02.13 00:00	97,97	349,91	2347,88	70,73
2015.02.14 00:00	59,07	340,57	2301,41	69,56
2015.02.15 00:00	2,26	395,39	2595,07	100,17
2015.02.16 00:00	9,83	398,09	2506,51	74,97
2015.02.17 00:00	14,17	385,91	2564,18	89,55
2015.02.18 00:00	39,14	329,22	2447,40	108,16
2015.02.19 00:00	65,04	285,49	2107,56	79,49
2015.02.20 00:00	59,19	259,20	1812,85	62,42
2015.02.21 00:00	55,80	243,20	1586,10	36,97
2015.02.22 00:00	38,45	292,60	1873,00	43,04
2015.02.23 00:00	12,34	363,78	2704,20	94,44
2015.02.24 00:00	8,14	320,57	2330,85	78,42
2015.02.25 00:00	5,67	402,28	2837,06	91,36
2015.02.26 00:00	5,02	415,01	3170,48	89,89
2015.02.27 00:00	1,10	489,07	3500,41	85,53
2015.02.28 00:00	0,00	446,17	3155,84	105,99
min.	0,00	226,70	1580,00	28,10
maks.	98,00	489,10	3500,40	108,20
vid.	32,10	344,50	2304,70	75,90
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	2398	25743	172208	5671

\* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100\_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Vasario mėnesio apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimas pateiktas žemiau.

Vasario mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO<sub>2</sub>, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Vasario 11,15,18,28 d. kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 11 ir 12 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 94,03 mg/Nm<sup>3</sup>, 15 ir 16 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 88,00 mg/Nm<sup>3</sup>, 17 ir 18 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 99,72 mg/Nm<sup>3</sup>, 27 ir 28 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 95,52 mg/Nm<sup>3</sup> ir neviršijo 110 proc. ribinės vertės (110 mg/Nm<sup>3</sup>).

Vasario 27 d. NOx koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 27 ir 28 dienos 48 val. NOx koncentracija siekė - 467,39 mg/Nm<sup>3</sup> ir neviršijo 110 proc. ribinės vertės (495 mg/Nm<sup>3</sup>).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2015 m. vasario mėn.  
Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys**

	apibendrinta SO2 konc.	Flow O <sub>2</sub> **
ribinė vertė, mg/Nm3	1000*	
	mg/Nm3	Nm3/val
2015.01.01 00:00	259,27	634817
2015.01.02 00:00	273,21	643514
2015.01.03 00:00	279,86	651305
2015.01.04 00:00	524,59	717246
2015.01.05 00:00	473,99	706120
2015.01.06 00:00	436,82	695031
2015.01.07 00:00	295,87	640825
2015.01.08 00:00	295,31	646715
2015.01.09 00:00	384,35	667674
2015.01.10 00:00	350,56	645625
2015.01.11 00:00	397,23	649415
2015.01.12 00:00	402,99	653620
2015.01.13 00:00	513,19	684660
2015.01.14 00:00	433,23	655004
2015.01.15 00:00	499,19	661754
2015.01.16 00:00	478,02	666176
2015.01.17 00:00	499,57	672315
2015.01.18 00:00	470,72	657541
2015.01.19 00:00	372,26	638897
2015.01.20 00:00	311,35	633962
2015.01.21 00:00	264,07	630151
2015.01.22 00:00	320,14	640318
2015.01.23 00:00	482,84	655413
2015.01.24 00:00	391,56	634228
2015.01.25 00:00	495,38	643725
2015.01.26 00:00	838,69	731975
2015.01.27 00:00	556,52	653489
2015.01.28 00:00	519,40	628780
<b>vid.mėn.apibendrinta SO2 konc.</b>	<b>422,15</b>	

\* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100\_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

\*\* didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100\_1, 301) dūmų debitų suma.