

**2018 m. liepos mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2018.07.01	1,9	132,1	123,8	2,3
2018.07.02	1,7	128,9	127,0	2,3
2018.07.03	14,8	127,6	130,1	2,7
2018.07.04	25,4	113,3	227,2	3,3
2018.07.05	1,3	130,9	257,9	2,0
2018.07.06	1,0	127,1	282,6	1,9
2018.07.07	1,9	123,7	241,5	2,0
2018.07.08	1,6	131,0	280,4	2,1
2018.07.09	6,5	133,0	312,2	2,0
2018.07.10	2,0	127,3	288,4	1,9
2018.07.11	2,3	131,7	285,4	2,0
2018.07.12	2,8	131,4	321,2	2,1
2018.07.13	7,7	121,2	374,7	2,1
2018.07.14	1,0	120,3	343,6	2,1
2018.07.15	0,6	118,2	279,2	2,0
2018.07.16	7,4	117,1	272,9	2,1
2018.07.17	15,3	121,8	264,8	8,0
2018.07.18	16,6	135,1	124,5	2,8
2018.07.19	2,6	143,1	118,3	2,2
2018.07.20	1,0	147,5	131,7	2,3
2018.07.21	1,1	144,7	140,8	2,2
2018.07.22	1,6	148,3	118,0	2,2
2018.07.23	13,6	148,6	112,5	2,3
2018.07.24	6,1	145,8	126,7	2,3
2018.07.25	3,0	146,5	111,7	2,3
2018.07.26	1,9	143,7	115,8	2,2
2018.07.27	1,6	146,6	105,7	2,1
2018.07.28	3,8	137,8	110,2	2,1
2018.07.29	7,3	127,0	117,4	2,2
2018.07.30	2,2	135,5	122,8	2,2
2018.07.31	3,4	133,8	117,2	2,1
min.	0,6	113,3	105,7	1,9
maks.	25,4	148,6	374,7	8,0
vid.	5,1	135,8	164,3	2,4
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	637	17055	20637	297

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Liepos mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. liepos mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2018.07.01	25,5	136,5	41,1	3,1
2018.07.02	28,8	130,5	38,9	3,2
2018.07.03	21,4	134,6	39,5	2,6
2018.07.04	0,4	152,0	139,1	2,5
2018.07.05	0,2	153,8	309,2	2,7
2018.07.06	0,3	152,0	173,1	2,7
2018.07.07	0,1	149,4	144,4	2,6
2018.07.08	0,0	152,5	161,7	2,7
2018.07.09	0,1	155,9	199,2	2,8
2018.07.10	0,0	149,2	184,5	2,8
2018.07.11	0,0	145,8	176,8	2,7
2018.07.12	0,0	139,3	155,9	2,7
2018.07.13	0,0	137,4	158,1	2,8
2018.07.14	0,2	137,8	170,6	2,8
2018.07.15	0,1	140,0	134,8	2,8
2018.07.16	0,0	138,8	138,7	2,6
2018.07.17	2,5	136,4	167,5	2,8
2018.07.18	41,0	124,8	55,5	2,9
2018.07.19	0,0	114,5	59,1	2,6
2018.07.20	0,0	122,8	149,3	3,1
2018.07.21	0,0	122,2	142,1	3,1
2018.07.22	0,0	120,3	137,7	3,0
2018.07.23	0,1	122,5	135,0	3,1
2018.07.24	0,0	116,9	122,5	3,0
2018.07.25	0,4	126,2	112,4	2,9
2018.07.26	0,1	120,7	99,8	2,9
2018.07.27	0,0	119,2	103,6	2,8
2018.07.28	0,0	118,9	102,1	2,9
2018.07.29	0,0	112,0	118,0	2,7
2018.07.30	0,0	116,9	105,1	2,9
2018.07.31	0,0	112,8	97,5	3,0
min.	0,0	112,0	38,9	2,5
maks.	41,0	155,9	309,2	3,2
vid.	4,5	135,5	135,4	2,8
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	898	27192	27185	564

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Liepos mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. liepos mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2018.07.01	180,5	67,3	0,0	11,6
2018.07.02	212,3	64,5	0,0	11,8
2018.07.03	169,6	61,1	0,0	12,1
2018.07.04	165,3	47,5	0,0	12,5
2018.07.05	164,3	49,6	0,0	12,3
2018.07.06	182,8	45,3	0,0	12,5
2018.07.07	175,9	45,1	0,0	12,1
2018.07.08	209,9	48,7	0,0	12,5
2018.07.09	222,5	43,2	0,0	12,8
2018.07.10	180,7	50,5	0,0	13,3
2018.07.11	167,9	47,3	0,0	13,2
2018.07.12	173,9	43,7	0,0	13,4
2018.07.13	171,3	34,6	0,0	13,5
2018.07.14	132,8	35,4	0,0	12,6
2018.07.15	184,7	45,7	0,0	12,6
2018.07.16	197,2	51,8	0,0	12,4
2018.07.17	245,5	54,3	0,0	12,8
2018.07.18	217,2	56,6	0,0	12,4
2018.07.19	161,4	50,6	0,0	11,7
2018.07.20	141,5	51,5	0,0	11,5
2018.07.21	172,1	51,1	0,0	12,1
2018.07.22	144,5	50,2	0,0	11,9
2018.07.23	173,5	51,1	0,0	12,3
2018.07.24	164,5	49,4	8,7	12,1
2018.07.25	153,4	55,9	0,0	12,2
2018.07.26	148,2	59,7	0,0	11,8
2018.07.27	168,0	60,4	0,0	12,8
2018.07.28	139,4	49,2	0,0	12,5
2018.07.29	169,6	45,6	0,0	13,5
2018.07.30	171,9	41,4	0,0	15,1
2018.07.31	210,5	45,1	0,0	16,5
min.	132,8	34,6	0,0	11,5
maks.	245,5	67,3	8,7	16,5
vid.	176,5	50,1	0,3	12,7
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	21688	6144	33	1555

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Liepos mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. liepos mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	450	1000*	50
2018.07.01	0,8	299,2	1793,0	14,9
2018.07.02	0,8	328,4	2076,1	17,2
2018.07.03	1,0	297,3	1807,3	16,4
2018.07.04	3,7	174,7	1031,8	19,6
2018.07.05	1,5	111,5	209,6	9,5
2018.07.06	2,3	196,9	1191,3	13,4
2018.07.07	3,7	152,5	818,9	10,7
2018.07.08	7,5	155,9	891,8	11,7
2018.07.09	3,4	177,0	1381,3	15,9
2018.07.10	6,8	200,3	1341,2	18,8
2018.07.11	4,4	182,5	1186,1	18,7
2018.07.12	3,1	226,1	1524,2	19,1
2018.07.13	0,1	328,3	2141,3	18,8
2018.07.14	4,9	258,3	1923,8	24,9
2018.07.15	2,9	194,5	1110,0	31,1
2018.07.16	2,3	223,0	1222,9	18,8
2018.07.17	94,4	286,9	1415,9	18,0
2018.07.18	17,0	221,3	1216,5	11,2
2018.07.19	8,8	234,7	1222,3	18,1
2018.07.20	39,6	303,3	1485,9	19,9
2018.07.21	7,4	272,0	1826,4	17,2
2018.07.22	2,0	208,5	1278,3	12,4
2018.07.23	1,0	184,5	1141,8	12,0
2018.07.24	1,4	249,5	1571,7	16,2
2018.07.25	0,0	237,9	909,6	5,7
2018.07.26	3,8	216,4	898,9	5,1
2018.07.27	0,2	177,7	634,9	3,8
2018.07.28	0,2	141,3	649,8	2,6
2018.07.29	2,8	179,4	834,2	5,8
2018.07.30	0,0	163,8	533,7	3,7
2018.07.31	3,0	114,8	296,8	0,2
min.	0,0	111,5	209,6	0,2
maks.	94,4	328,4	2141,3	31,1
vid.	9,7	223,1	1215,9	13,2
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	855	19758	107696	1210

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Liepos mėnesį į aplinkos orą išmestų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. liepos mėn.
Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys**

ribinė vertė, mg/Nm ³	apibendrinta SO ₂ konc. mg/Nm ³	Flow O ₂ ** Nm ³ /val
	1000*	
2018.07.01	275,0	820284
2018.07.02	313,8	818011
2018.07.03	271,8	791436
2018.07.04	238,0	694633
2018.07.05	213,2	671127
2018.07.06	270,1	661735
2018.07.07	205,2	662023
2018.07.08	231,2	676675
2018.07.09	314,6	683167
2018.07.10	314,8	687484
2018.07.11	316,6	691639
2018.07.12	357,3	703315
2018.07.13	471,3	711272
2018.07.14	383,0	679213
2018.07.15	248,9	669663
2018.07.16	262,7	678007
2018.07.17	407,5	741877
2018.07.18	341,9	858245
2018.07.19	368,7	794365
2018.07.20	464,1	806399
2018.07.21	431,5	730173
2018.07.22	263,0	689201
2018.07.23	234,1	694334
2018.07.24	343,7	728046
2018.07.25	218,1	714461
2018.07.26	234,7	711642
2018.07.27	181,2	729871
2018.07.28	182,6	730989
2018.07.29	244,8	751984
2018.07.30	176,8	738235
2018.07.31	115,6	686858
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	288,6	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.

Liepos mėnesį apibendrinta sieros dioksido koncentracija neviršijo nustatytos ribinės vertės.