

**2018 m. spalio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2018.10.01	0,2	134,5	277,4	2,2
2018.10.02	2,7	137,2	241,5	2,1
2018.10.03	0,7	140,0	286,8	2,2
2018.10.04	0,6	151,7	309,8	2,3
2018.10.05	0,2	137,7	265,2	2,3
2018.10.06	0,9	131,9	247,1	2,1
2018.10.07	1,0	130,2	308,8	2,1
2018.10.08	1,3	135,1	338,1	2,2
2018.10.09	0,4	152,7	262,6	2,2
2018.10.10	0,5	151,4	209,7	2,2
2018.10.11	3,8	144,9	228,5	2,1
2018.10.12	2,1	148,1	208,6	2,0
2018.10.13	6,4	147,0	231,8	2,1
2018.10.14	3,4	151,4	212,8	2,1
2018.10.15	0,9	159,1	236,5	2,2
2018.10.16	1,0	156,5	286,5	2,3
2018.10.17	0,7	150,5	310,6	2,2
2018.10.18	1,0	150,3	315,7	2,3
2018.10.19	1,2	154,2	342,5	2,1
2018.10.20	1,5	156,8	346,1	2,1
2018.10.21	1,1	154,1	365,1	2,1
2018.10.22	0,6	151,1	314,4	2,3
2018.10.23	1,0	149,6	337,3	2,4
2018.10.24	1,4	151,2	335,1	2,5
2018.10.25	0,8	151,6	357,6	2,5
2018.10.26	0,8	150,5	315,0	2,4
2018.10.27	1,7	140,4	238,7	2,4
2018.10.28	0,9	153,6	247,7	2,7
2018.10.29	0,8	153,2	238,5	2,4
2018.10.30	0,7	150,2	231,3	2,3
2018.10.31	1,0	154,4	190,3	2,1
min.	0,2	130,2	190,3	2,0
maks.	6,4	159,1	365,1	2,7
vid.	1,3	148,0	279,4	2,3
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	120	13536	25555	206

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Spalio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. spalio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2018.10.01	0,4	160,8	62,9	2,3
2018.10.02	0,3	160,1	62,5	2,3
2018.10.03	1,2	157,1	48,4	2,3
2018.10.04	2,2	154,9	50,6	2,2
2018.10.05	0,9	147,6	30,9	2,2
2018.10.06	2,0	147,7	32,4	2,3
2018.10.07	2,3	147,1	45,1	2,2
2018.10.08	2,3	154,6	45,4	2,2
2018.10.09	0,6	152,2	33,4	2,2
2018.10.10	0,5	151,9	31,1	2,2
2018.10.11	1,4	152,1	37,1	2,2
2018.10.12	0,9	153,9	45,5	2,2
2018.10.13	0,6	148,4	45,7	2,1
2018.10.14	0,5	143,5	36,4	2,2
2018.10.15	0,6	146,5	40,3	2,2
2018.10.16	0,6	148,2	42,8	2,1
2018.10.17	0,7	144,6	33,5	2,3
2018.10.18	0,7	139,0	40,2	2,2
2018.10.19	1,1	143,0	103,3	2,3
2018.10.20	0,4	145,3	69,4	2,3
2018.10.21	0,5	147,8	96,9	2,4
2018.10.22	0,7	144,6	57,4	2,2
2018.10.23	0,8	144,9	44,3	2,3
2018.10.24	1,2	144,4	45,8	2,3
2018.10.25	0,7	145,6	47,4	2,3
2018.10.26	0,9	154,6	43,4	2,4
2018.10.27	0,8	155,5	33,7	2,5
2018.10.28	0,7	160,9	37,8	2,3
2018.10.29	3,5	156,3	33,9	2,4
2018.10.30	1,2	147,7	25,2	2,3
2018.10.31	0,6	143,8	28,9	2,2
min.	0,3	139,0	25,2	2,1
maks.	3,5	160,9	103,3	2,5
vid.	1,0	149,8	46,4	2,3
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	261	38193	11823	577

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Spalio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. spalio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm ³	400	369	1000*	26
2018.10.01	192,5	102,5	0,0	13,6
2018.10.02	191,3	99,4	3,5	13,9
2018.10.03	175,5	99,3	14,7	13,2
2018.10.04	166,5	107,8	0,0	10,7
2018.10.05	203,6	101,7	7,4	11,1
2018.10.06	186,2	95,4	30,7	10,8
2018.10.07	209,3	99,0	0,0	10,8
2018.10.08	211,6	102,8	0,0	11,5
2018.10.09	186,4	97,5	0,0	10,9
2018.10.10	166,7	94,1	0,0	10,2
2018.10.11	159,8	92,7	0,0	10,6
2018.10.12	168,2	95,3	38,9	10,6
2018.10.13	170,0	95,2	121,4	10,1
2018.10.14	184,2	95,6	125,1	10,1
2018.10.15	166,6	98,2	33,0	9,9
2018.10.16	174,9	97,1	13,4	10,0
2018.10.17	192,0	97,5	51,3	10,1
2018.10.18	175,3	92,6	6,0	9,9
2018.10.19	148,2	94,5	1,1	9,5
2018.10.20	169,0	103,9	0,0	10,2
2018.10.21	162,4	107,9	29,3	9,9
2018.10.22	181,3	107,3	34,0	9,6
2018.10.23	165,4	108,3	16,3	10,0
2018.10.24	155,9	110,3	0,0	10,5
2018.10.25	187,4	117,4	4,6	11,2
2018.10.26	172,4	115,5	5,4	11,0
2018.10.27	165,3	103,7	565,4	11,3
2018.10.28	171,4	107,9	502,4	11,5
2018.10.29	167,2	113,2	602,3	11,5
2018.10.30	196,4	98,2	205,5	11,9
2018.10.31	153,1	77,3	466,4	11,6
min.	148,2	77,3	0,0	9,5
maks.	211,6	117,4	602,3	13,9
vid.	176,6	101,0	93,6	10,9
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	22212	12706	12146	1371

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Spalio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. spalio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	450	1000*	50
2018.10.01	0,0	278,5	2548,9	39,8
2018.10.02	0,0	298,4	2465,5	43,0
2018.10.03	0,0	317,8	2626,4	49,7
2018.10.04	0,1	338,9	2940,0	40,0
2018.10.05	0,0	269,1	2083,1	23,2
2018.10.06	0,0	223,9	1633,3	17,4
2018.10.07	0,0	287,9	2688,3	24,3
2018.10.08	0,0	312,0	3062,3	24,3
2018.10.09	0,0	290,9	2523,9	19,8
2018.10.10	0,0	246,2	2084,0	15,1
2018.10.11	0,0	243,7	2246,8	16,9
2018.10.12	0,0	243,7	2204,5	18,0
2018.10.13	0,0	239,1	2288,1	17,3
2018.10.14	0,0	233,9	2163,9	19,2
2018.10.15	0,0	287,2	2806,0	23,4
2018.10.16	0,0	287,0	2731,6	25,6
2018.10.17	0,0	270,9	2465,2	25,2
2018.10.18	0,0	280,0	2534,1	26,1
2018.10.19	0,0	328,4	3451,8	36,7
2018.10.20	0,0	315,4	3140,4	36,6
2018.10.21	0,0	322,4	3314,0	30,3
2018.10.22	0,0	322,5	3456,0	39,9
2018.10.23	0,0	339,2	3291,5	47,9
2018.10.24	0,0	338,6	3089,1	52,3
2018.10.25	0,0	341,9	3167,7	48,3
2018.10.26	0,0	317,9	2912,4	33,1
2018.10.27	0,0	310,2	2661,3	29,8
2018.10.28	0,0	323,3	3108,0	38,7
2018.10.29	0,0	343,0	3231,1	49,3
2018.10.30	0,0	317,2	3042,4	38,3
2018.10.31	0,0	295,1	2542,7	33,4
min.	0,0	223,9	1633,3	15,1
maks.	0,1	343,0	3456,0	52,3
vid.	0,0	295,7	2726,5	31,8
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	0	20095	185177	2205

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Spalio mėnesį į aplinkos orą išmestų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas spalio mėn. 24d. nelaikomas viršijimu, kadangi dienos koncentracija neviršijo 110 % ribinės vertės (55 mg/Nm³) koncentracija .

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m.spalio mėn.
Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys**

ribinė vertė, mg/Nm ³	apibendrinta SO ₂ konc. mg/Nm ³	Flow O ₂ ** Nm ³ /val
	1000*	
2018.10.01	381,8	714363
2018.10.02	381,6	715448
2018.10.03	415,5	719765
2018.10.04	472,8	736001
2018.10.05	339,2	720676
2018.10.06	274,4	693446
2018.10.07	423,3	705064
2018.10.08	475,1	712298
2018.10.09	379,3	707556
2018.10.10	302,0	701999
2018.10.11	330,3	700440
2018.10.12	339,5	704901
2018.10.13	379,1	713351
2018.10.14	348,6	721586
2018.10.15	409,2	732391
2018.10.16	419,5	727820
2018.10.17	390,4	726146
2018.10.18	394,7	715509
2018.10.19	540,7	729753
2018.10.20	484,8	727360
2018.10.21	491,9	734549
2018.10.22	492,5	743391
2018.10.23	500,4	750085
2018.10.24	485,0	745125
2018.10.25	506,3	736836
2018.10.26	442,9	728237
2018.10.27	510,4	733238
2018.10.28	548,5	751403
2018.10.29	620,4	756992
2018.10.30	478,7	733894
2018.10.31	555,2	716843
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	473,5	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.

Spalio mėnesį apibendrinta sieros dioksido koncentracija neviršijo nustatytos ribinės vertės.